

	manuele regeling	klokregeling	centrale behoefte-gestuurde regeling	plaatselijke behoefte-gestuurde regeling	
specifiek energieverbruik (SEC) voor					
koud klimaat	-82,90	-84	-86,1	-89,7	kWh/(m ² -a)
gematigs klimaat	-37,50	-38,6	-40,5	-43,8	kWh/(m ² -a)
warm klimaat	-11,60	-12,6	-14,4	-17,5	kWh/(m ² -a)
typologie "Tweerichtingsventilatieeenheid"					
soort aandrijving variable snelheden			x-Wert	2	
Soort warmteterugwinningsysteem Recuperatief					
Thermisch rendement			Nt	95	%
Maximumdebiet			Qvd	370	m ³ /h
elektrische ingangsvermogen van de ventilatoraandrijving, met inbegrip van eventuele motorregelingsinrichtingen, bij maximaal debiet					
			Pe	165	Watt
Geluidsvermogensniveau			Lwa	38	db(A)
Referentiedebiet			qvn	228	m ³ /h
Referentiedrukverschil			Ptu	50	Pa
specifiek ingangsvermogen			SEL	0,315	Watt / (m ³ /h) J
regelingsfactor (STRG)	1,00	0,95	0,85	0,65	
Aangegeven maximale percentages voor lekkage					
intern			qvi/qvn	0,30	%
extern			qve/qvn	0,6	%
Filter vervangen De filters dienen te worden vervangen, zodra de melding Filters Vervangen op het display van de bedieningsunit verschijnt. LET OP: Als de filters niet regelmatig worden vervangen, kan de installatie niet efficiënt functioneren. Verwijderen van het toestel Toestellen die niet meer functioneren dienen door een vakhandel gedemonteerd en correct afgevoerd te worden.					
jaarlijkse elektriciteitsverbruik (AEC)	3,95	3,56	2,85	1,66	kWh/(m ³ /a)
jaarlijks bespaarde verwarming (AHS) voor					
koud klimaat				95,87	kWh/(m ² *a)
gematigs klimaat				49,00	kWh/(m ² *a)
warm klimaat				22,16	kWh/(m ² *a)